



电 力 工 业 部

电气设备质量检验测试中心

Quality Inspection and Testing Centre of Electric Equipment  
Ministry of Electric Power

(97)量认(国)字(K0711)号

(200 0 ) 千字第 015 号

## 检 验 报 告

地 址:湖北省武汉市洪山区珞喻路143号  
 电 话:(027)87445262 87445917  
 邮 编:430074  
 电 挂:5481  
 传 真:(027)87445262

电力工业部电气设备质量检验测试中心

检 测 报 告 (2000)变字第015号

一、送检单位  
江西变电设备总厂有限公司

二、产品说明  
名 称:组合式变压器  
制 造 厂:江西变电设备总厂  
制造日期:2000年2月

型 号:ZB-N-400/10  
出厂编号:2000284

## 三、检测标准

GB1094.1-2-1996	《电力变压器》
GB1094.3-5-85	《电力变压器》
GB/T6451-1995	《油浸式电力变压器技术参数和要求》
ZBK41005-89	《6~220kV级变压器声级》标准
DL/T537-93	《6~35kV箱式变电站订货技术条件》

## 四、检测类别

委托试验

## 五、检测日期

2000-3-13-2000-3-17

## 六、检测结论

根据GB1094.1、2-1996《电力变压器》、GB1094.3-5《电力变压器》、GB/T6451-1995《油浸式电力变压器技术参数和要求》、DL/T537-93《6~35kV箱式变电站订货技术条件》、GB7328-87《电力变压器和电抗器电冲击和操作冲击试验导则》、ZBK41005-89《6~220kV级变压器声级》、GB4208-84《外壳防护等级的分类》、GB2706-89《交流高压电器动、热稳定性试验方法》标准,对江西变电设备总厂生产的ZB-N-400/10组合式变压器进行了例行试验、温升试验、雷电冲击试验、耐压试验、泄漏试验、动热稳定性试验、声级测量试验、零序阻抗测量试验和空载电流谐波试验,所做试验项目合格。

检测报告  
专用章

检测: 卢华志 审核: 唐红光  
 校核: 伍海华 批准: 李新民  
 审核: 王建生 日期: 2000-04-20  
 批准: 李新民