



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696474

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDB5LE-40、RDB5LE-40R、RDB5LE-40H、RDB5LE-40L； U_i : 500V； U_{imp} : 6kV； U_e : AC230V；
 I_n : 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A； C、D 型特性； $I_{\Delta n}$:
10mA、30mA/A 型或 AC 型/电子式； $I_{\Delta m}$: 2000A； RDB5LE-40、RDB5LE-40R: $I_{cn}=I_{cs}$: 4500A；
RDB5LE-40H: $I_{cn}=I_{cs}$: 6000A； RDB5LE-40L: $I_{cn}=I_{cs}$: 3000A； 极数: 1P+N (带一个保护极,
N 极可开闭)； 适用于隔离

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

