



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696141

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM1-125L、RDM1-125M、RDM1-125H、RDM1-125L/T、RDM1-125M/T、
RDM1-125H/T；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696141

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM1-125L、RDM1-125M、RDM1-125H、RDM1-125L/T、RDM1-125M/T、RDM1-125H/T; U_{imp} : 8kV; U_i : 800V; U_e : AC400V/AC690V(仅 M, H 型 3P, 4P); I_n : 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; AC400V: I_{cs} : 25kA(L 型), I_{cu} : 36kA(L 型); I_{cs} : 36kA(M 型), I_{cu} : 50kA(M 型); I_{cs} : 50kA(H 型), I_{cu} : 85kA(H 型); AC690V: I_{cs} : 5kA(M 型), I_{cu} : 10kA(M 型); I_{cs} : 10kA(H 型), I_{cu} : 20kA(H 型); 选择性类别: A; 2P, 3P, 4P(N 极可开闭); 适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC, I_{th} : 3A; AC-15: U_e/I_e : AC400V/0.3A; DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司