



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696350

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
RDM32LE-800L、RDM32LE-800M、RDM32LE-800H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696350

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM32LE-800L、RDM32LE-800M、RDM32LE-800H；
Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 800A(Ir1=400A/500A/630A/700A/800A 分级可调); In: 630A(Ir1=315A/350A/400A/500A/630A 分级可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; I Δ n: 100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA (分级可调); 额定剩余动作类型: AC 型; 漏电脱扣器的类型: 电子式; 延时型/非延时型可调; Ics: 35kA (L 型); 42kA (M 型); 65kA (H 型); Icu: 50kA (L 型); 65kA (M 型); 85kA (H 型); Icw: 10kA/1s;
I Δ m: 21.25kA; 选择性类别: B; 极数: 3P+N(三个保护极, N 极不可开闭); 不适用于隔离; 自动重合闸时间: 20s~60s; TD 型.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司