



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307740431

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
上图电气有限公司
浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM5-□、RDM5RT-□、RDM5RT/A-□、RDM5RT/P-□；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 20 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307740431

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5-□、RDM5RT-□、RDM5RT/A-□、RDM5RT/P-□;Ue: AC400V; Ui: 1000V;
Uimp: 8kV; In: RDM5RT-□、RDM5RT/A-□: 630A(0.7-1.0In 可调)、700A(0.7-1.0In 可调)、800A (0.7-1.0In 可调)、1000A (0.7-1.0In 可调)、1250A (0.7-1.0In 可调); RDM5-□、RDM5RT/P-□: 630A、700A、800A、1000A、1250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; M 型: Ics: 50kA、Icu: 65kA; H 型: Ics: 65kA、Icu: 85kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、4P (三个保护极、N 极可开闭, 适用于隔离用);

型号的解释:

RD M 5 □ - □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 企业代号
- ② 塑料外壳式断路器
- ③ 设计序号
- ④ 无表示热磁固定; RT 代表热磁双可调; RT/A 代表热可调; RT/P 代表磁可调;
- ⑤ 工作电流(A): 630、700、800、1000、1250
- ⑥ 分断能力: M 表示普通型, H 表示高分断型
- ⑦ 颜色代号: 无表示灰白色, HS 表示黑色

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司