



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307740432

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

上图电气有限公司
浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
RDM5-□、RDM5RT-□、RDM5RT/A-□、RDM5RT/P-□；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 20 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307740432

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5-□、RDM5RT-□、RDM5RT/A-□、RDM5RT/P-□；Ue：AC400V/415V，AC690V；
Ui：1000V；Uimp：8kV；In：RDM5-□、RDM5RT/P-□：1000A、1250A、1500A、
1600A、1800A、2000A；RDM5RT-□、RDM5RT/A-□：1000A（0.8-1.0In 可调）、
1250A（0.8-1.0In 可调）、1500A（0.8-1.0In 可调）、1600A（0.8-1.0In 可调）、1800A
（0.8-1.0In 可调）、2000A（0.8-1.0In 可调）；Ics：AC400V/415V：M 型：50kA，
H 型：85kA；AC690V：M/H 型：20kA；Icu：AC400V/415V：M 型：50kA，H
型：100kA；AC690V：M/H 型：20kA；过电流脱扣器类型：热磁式；选择性类
别：A 类；极数：3P、4P（三个保护极，N 极可开闭）；额定频率：50/60Hz；适
用于隔离用；

型号的解释：

RD M 5 □ - 2000 □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①企业代号

②塑料外壳式断路器

③设计序号

④无表示热磁固定；RT 代表热磁双可调；RT/A 代表热可调；RT/P 代表磁可调；

⑤壳架等级额定电流：2000A

⑥分断能力：M 表示普通型，H 表示高分断型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司