



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305703264

**认证委托人名称及地址**

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**生产者名称及地址**

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**生产企业名称及地址**

朗明电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

自动转换开关电器

RDQ5S-125H, 类别: AC-33A; RDQ5S-125, 类别: AC-33B      $U_i$ : 800V(主);  $U_{imp}$ : 8kV(主);  
 $I_{th}$ : 125A;  $U_e$ : AC230V (2P)、AC400V (3P、4P);  $I_e$ : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、  
63A、80A、100A、125A;  $I_q$ : 100kA; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、  
4P; 控制回路:  $U_i$ : 250V;  $U_{imp}$ : 2.5kV

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年10月30日     有效期至: 2029年05月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305703264

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

RD    Q5S    -    125    ☐/ ☐    ☐    ☐    ☐    ☐  
(1)        (2)        (3)        (4) (5) (6)        (7)        (8)

(1) 企业代号；

(2) 特殊派生代号（自动转换开关电器）；

(3) 壳架等级；

(4) H:AC-33A; 缺省：AC-33B

(5) 极数： 2P、3P、4P

(6) 电流值

(7) II 型（两段式）、III 型（三段式）

(8) 开关控制显示类型：A 型(发光二极管显示)、B 型(LED 数码管显示)、C 型(LCD 液晶屏显示)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司