



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305703263

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

朗明电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

RDQ5S-250H, 类别: AC-33A; RDQ5S-250, 类别: AC-33B; U_i : 800V(主); U_{imp} : 8kV(主); U_i : 250V(辅); U_{imp} : 2.5kV(辅); I_{th} : 250A; U_e : AC230V (2P)、AC400V (3P、4P); I_e : 100A、125A、160A、200A、225A、250A; I_q : 100kA; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年10月30日 有效期至: 2029年05月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305703263

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

RD Q5S - 250 □/ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号;
- (2) 特殊派生代号 (自动转换开关电器);
- (3) 壳架等级;
- (4) H:AC-33A; 缺省: AC-33B
- (5) 极数: 2P、3P、4P
- (6) 电流值
- (7) II 型 (两段式)、III 型 (三段式)
- (8) 开关控制显示类型: A 型(发光二极管显示)、B 型(LED 数码管显示)、C 型(LCD 液晶屏显示)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司