



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 产品认证 型式试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: V2025CQC107501-1309072

产品名称: 经互感器接入计量箱

型号: BXS3

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



型式试验报告	
申请编号：V2025CQC107501-1309072 样品名称：经互感器接入计量箱 型号：BXS3 商标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：2025-04-01	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：人民电器集团有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》	
试验结论：合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 产品型号：BXS3 额定电压 (Un)：400V、380V 额定绝缘电压 (Ui)：690V 额定频率 (fn)：50Hz 主母线的额定电流 (InA)：400A~10A 主母线的额定短时耐受电流 (Icw)：10kA 户内型/户外型：户内型 外壳防护等级：IP45、IP44、IP34D 最大输出回路数：1路。	
主检：莫明祥 签名：  日期：2025-04-02	 (检测机构名称、盖章) 2025年04月02日
审核：张华君 签名：  日期：2025-04-02	
签发：黄芳 签名：  日期：2025-04-02	
备注	本报告是基于强制性认证产品符合性自我声明认证结果转 II 型自愿认证。试验数据引用自我声明原安全型式试验报告 02402-24119C11373，安全型式试验报告收样日期：2024-11-30；完成日期：2024-12-12；出具自我声明试验报告的检测机构为：浙江方圆检测集团股份有限公司、国家电器安全质量检验检测中心（浙江）（浙江方圆电气设备检测有限公司）；对应的自我声明证书编号：2024000301013576；