



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-821358



(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ20Y-100/3300, DZ20J-100/3300

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: DZ20Y-100/3300, DZ20J-100/3300 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-02-28 完成日期: 2022-03-04	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ20Y-100/3300, DZ20J-100/3300; Ui:660V;Uimp:6kV;Ue:AC380V; In: 16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Y 型:Ics: 14kA; Icu: 18kA; J 型:Ics: 18kA; Icu: 35kA; 选择性类别:A 类; 极数:3P; 不适用于隔离用.	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2022-03-25	 (检测机构名称、盖章) 2022年3月25日
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2022-03-25	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-25	
备注: 1.变更情况: 见附页 1; 2.原认可报告编号: C-040-09B4860-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: CQC2002010307004988; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	