



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:




申请编号: V2021CQC107502-821355
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ20Y-400/3300

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: DZ20Y-400/3300 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-01-12 完成日期: 2022-01-27	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ20Y-400/3300; Uimp: 6kV; Ui: 660V; Ue: 380V; In: 200A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 23kA; Icu: 30kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P; 不适用于隔离。	
主检: 戴维强 签名:  日期: 2022-03-03	
审核: 陆维导 签名:  日期: 2022-03-03	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-03	
备注: 1. 变更情况: 见附页 2. 原认可报告编号: C-040-09B4856-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原证书编号: CQC2002010307004981; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	