



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0302-2572401
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR6-160

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心 (浙江)



样品名称: 熔断器式隔离开关 型号: HR6-160 商 标:  样品数量: 1 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2017-04-13 完成日期: 2017-04-18	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 人民电器集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
--	--


试验依据标准:

GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第3部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR6-160; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 160A; Ue: AC400V; Ie: 63A, 100A, 125A, 160A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B; 3P

主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2017-04-20审核: 林 杰 签名:  日期: 2017-04-20签发: 许启进 签名:  日期: 2017-04-20


国家低压电器产品质量
监督检验中心(浙江)

2017年04月20日

备注	变更信息	变更前	变更后
	型号规格变更	HR6-160/3	HR6-160/30
	额定绝缘电压 Ui 变更	690V	1000V
	额定冲击耐受电压 Uimp 变更	8kV	12kV
	原 3C 证书编号	2009010302361130	
	已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-09B4627-S

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效