



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2017CCC0302-2564219
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR6-250

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心 (浙江)



样品名称: 熔断器式隔离开关 型 号: HR6-250 商 标:  样品数量: 2 样品来源: 企业送样 收样日期: 2017-04-10 完成日期: 2017-04-18	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
---	--


试验依据标准:

GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第3部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR6-250; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 100A、125A、160A、200A、250A; Ue: AC400V/660V; AC400V: Ie: 100A、125A、160A、200A、250A; AC660V: Ie: 100A、125A、160A、200A; 使用类别: AC-23B; Iq: 50kA; 极数: 3P

主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2017-04-20审核: 林 杰 签名:  日期: 2017-04-20签发: 许启进 签名:  日期: 2017-04-20国家低压电器产品质量
监督检验中心(浙江)

2017年04月20日

检验检测专用章

备注	变更信息	变更前	变更后
	额定绝缘电压 Ui 变更	690V	1000V
	额定限制短路电流 Iq 变更	40kA	50kA
	原 3C 证书编号	2017010302941300	
	已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督 检验中心(浙江)	17001-A2016CCC0302-2449148

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效