

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2996751

(任务编号)

产品名称: 行程开关

型号: JLXK1

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准编号	GB14048.5	GB/T 14048.5-2017

原CCC证书编号: C-040-09B4658-S;

出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

原CCC证书编号: 2002010305013365;


此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 行程开关 型号: JLXK1 商标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-30 完成日期: 2018-11-06	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	--


试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JLXK1;
 Ui:500V;Uimp:8kV; Ith:5A;
 AC-15: Ue:AC380V, Ie:0.3A
 DC-13: Ue:DC220V, Ie:0.15A
 常规型: IP40,密封式: IP54

主检: 王 炜 签名:  日期: 2018-11-12

审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2018-11-12

签发: 张 洁 签名:  日期: 2018-11-12



备注

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017

- 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4658-S ;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 CCC 证书编号: 2002010305013365;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。