国家强制性产品认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2016CCC0301-2288343
（任务编号）

产品名称：单相单表位计量箱

型　　号：PXD1

检测机构：浙江省机电产品质量检测所

安全型式试验报告

申请编号：A2016CCC0301-2288343（任务编号） 样品名称：单相单表位计量箱 型号规格：PXD1 样品数量： 3 台+样块 样品生产序号：201603004、201603005、201603006 收样日期：2016-03-19 完成日期：2016-03-26 样品来源：企业送样 抽样通知书编号：/	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商)：人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址:浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：人民电器集团有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准：GB7251.3-2006《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求》

试验结论：安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：PXD1

额定工作电压（Ue）：230V

额定绝缘电压（Ui）：400V

主母线额定电流（In）：80A～10A

主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA

防护等级：IP44-操作面 IP20C

频率：50Hz

最大输出回路数：1 回路

主检：袁萍平	签名：	日期：2016-03-28
审核：袁科锋	签名：	日期：2016-03-28
签发：杜　量	签名：	日期：2016-03-28

浙江省机电产品质量检测所
检验专用章
2016 年 03 月 28 日

备注	送试样品：PXD1 主母线 In：80A Icw：6kA；Ue：230V；Ui：400V；50Hz；IP44-操作面 IP20C；最大输出回路数：1 回路；共三台。