



国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0301-2288340
(任务编号)


产品名称: 多表位计量箱

型号: PXD2

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2016CCC0301-2288340 (任务编号) 样品名称: 多表位计量箱 型号规格: PXD2 样品数量: 3 台+样块 样品生产序号: 2016030400、 20160401、20160402 收样日期: 2016-03-19 完成日期: 2016-04-11 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 人民电器集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验依据标准: GB7251.3-2006 《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求》	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: PXD2 额定工作电压 (Ue): 400V/230V 额定绝缘电压 (Ui): 400V 主母线额定电流 (In): 250A~10A 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 10kA 防护等级: IP44-操作面 IP20C 频率: 50Hz	
主检: 袁萍平 签名:  日期: 2016-04-12	 浙江省机电产品质量检测所 检验专用章 2016 年 04 月 12 日
审核: 袁科锋 签名:  日期: 2016-04-12	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2016-04-12	
备注	送试样品: PXD2 主母线 In: 250A Icw: 10kA; Ue: 400V/230V; Ui: 400V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C; 共三台。