



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0301-2288341  
(任务编号)

产品名称: 三相多表位计量箱

型号: PXS2

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



## 安全型式试验报告


申请编号: A2016CCC0301-2288341 (任务编号) 样品名称: 三相多表位计量箱 型号规格: PXS2 样品数量: 3台+样块 样品生产序号: 201603040、 201603041、201603042 收样日期: 2016-03-19 完成日期: 2016-04-11 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  生产企业: 人民电器集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
--	--

试验依据标准: GB7251.3-2006《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: PXS2  
 额定工作电压 (Ue): 400V  
 额定绝缘电压 (Ui): 400V  
 主母线额定电流 (In): 250A~10A  
 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 10kA  
 防护等级: IP44-操作面 IP20C  
 频率: 50Hz  
 最大输出回路数: 4回路

主检: 袁萍平	签名: 	日期: 2016-04-12
审核: 袁科锋	签名: 	日期: 2016-04-12
签发: 杜量	签名: 	日期: 2016-04-12



备注	送试样品: PXS2 主母线 In: 250A Icw: 10kA; Ue: 400V; Ui: 400V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C; 最大输出回路数: 4回路; 共三台。
----	---