




161108340162



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他: 核查

申请编号: A2018CCC0301-2972637
(任务编号)


产品名称: 三相多表位计量箱

型 号: PXS2

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-2972637 (任务编号) 样品名称: 三相多表位计量箱 型号规格: PXS2 商标: / 样品数量: / 样品来源: / 样品生产序号: / 收样日期: / 完成日期: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 人民电器集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号																				
试验依据标准: GB/T 7251.3-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》																					
试验结论: 安全型式试验合格																					
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: PXS2 额定工作电压 (Ue): 400V 额定绝缘电压 (Ui): 400V 频率 (fn): 50Hz 主母线额定电流 (InA): 250A~10A 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 10kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C 最大输出回路数: 4																					
主检: 赵文闯 签名:  日期: 2018-12-08	 浙江省机电产品质量检测所 2018年12月10日																				
审核: 袁科锋 签名:  日期: 2018-12-08																					
签发: 杜 量 签名:  日期: 2018-12-10																					
备注	<table><tr><th>变更信息</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>[12] 标准变更</td><td>GB/T 7251.3-2006</td><td>GB/T 7251.3-2017</td></tr><tr><td>原 3C 证书编号</td><td colspan="2">2016010301858557</td></tr><tr><td>已获证型号规格</td><td colspan="2">见 P5 页 5 产品认证情况</td></tr><tr><td>原证书检测机构/报告编号</td><td>浙江省机电产品质量检测所</td><td>C-06801-1C160493</td></tr><tr><td colspan="3">说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效</td></tr></table>			变更信息	变更前	变更后	[12] 标准变更	GB/T 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017	原 3C 证书编号	2016010301858557		已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C160493	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		
	变更信息	变更前	变更后																		
	[12] 标准变更	GB/T 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017																		
	原 3C 证书编号	2016010301858557																			
	已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况																			
	原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C160493																		
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																					