



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



161121340515

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0307-3162351

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB5-40

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



<p>样品名称: 小型断路器</p> <p>型 号: RDB5-40</p> <p>样品数量: 50 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2019.04.22</p> <p>完成日期: 2019.06.13</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者(制造商): 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RDB5-40; Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; Icn=Ics: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离</p>	
<p>签发人: 徐亮</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2019.06.13</p>	
<p>备注:</p>	

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC193783
首页	√	1	C-14201-DC193783
报告组成	√	1	C-14201-DC193783
安全型式试验报告	√	43	C-14201-DC193783
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

# 安全型式试验报告

申请编号: A2019CCC0307-3162351

样品名称: 小型断路器

型号规格: RDB5-40

样品数量: 50 台

样品生产序号: /

收样日期: 2019.04.22

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工  
业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市  
人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准: GB/T 10963.1-2005 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断  
路器 第 1 部分: 用于交流的断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB5-40; Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、  
40A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; Icn=Ics: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开  
闭); 适用于隔离

主检: 左海亮 签名:  日期: 2019.06.13

审核: 魏益松 签名:  日期: 2019.06.13

签发: 徐 亮 签名:  日期: 2019.06.13



备注	样品编号: 1P+N    D6    #1~#4 D10   #5 D16   #6 D20   #7 D25   #8 D32   #9 D40   #10~#30	1P+N    C6    #31~#33 C10   #34 C16   #35 C20   #36 C25   #37 C32   #38 C40   #39~#50
----	---	---