



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1115072

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB5N-125P、RDB5H-125P

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



样品名称：小型断路器 型号：RDB5N-125P、 RDB5H-125P 商 标：/ 样品数量：220 台 样品来源：送样 收样日期：2023-10-12 完成日期：2023-12-04	委 托 人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工 业园） 生产者（制造商）：人民电器集团有限公司 生产者（制造商）地址：浙江省乐清市经济开发区（柳 市人民工业园） 生 产 企 业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	---

试验结论：依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
RDB5N-125P、RDB5H-125P；
Ui：500V；Uimp：6kV；
Ue：AC230V（1P、1P+N），AC400V（2P、3P、3P+N、4P）；适用频率：50Hz；
In：63A、80A、100A、125A；瞬时脱扣类型：C 型、D 型；
RDB5N-125P：Icn=Ics=6000A；RDB5H-125P：Icn=10000A，Ics=7500A；
极数：1P、2P、3P、4P（所有极均为保护极）；1P+N（N 极可开闭），3P+N（N 极可开闭）。

主检：  日期：2023-12-04	 浙江省检验检测科学技术研究院 2023 年 12 月 04 日
审核：  日期：2023-12-04	
签发：  日期：2023-12-04	

备注	试品编号： RDB5N-125P： A1-1（1P/D125）（N） A1-2（4P/D125）（N） A2-1~3（1P/D125）（N） A2-4~6（2P/D125）（N） A2-7~9（4P/D125）（N） B-1~3（1P/D125）（N） B-4~6（4P/D125）（N） B-7~9（1P/C125）（N） B-10~12（4P/C125）（N） C1-1~3（1P/D125）（N） C1-4~6（4P/D125）（N） C2-1~3（1P/D125）（N） C2-4~5（2P/D125）（N） C2-6（4P/D125）（N） C2-7~9（1P+N/D125）（N） D-1~3（1P/D125）（N） D-4~6（4P/D125）（N） D-7~9（4P/D125）（N） D-10~12（1P+N/D125）（N） D0-1~3（1P/D63~D100）（N） D0-4~6（1P/C63~C100）（N） D0-7~9（1P/C125）（N） D0-10~12（4P/C125）（N） E1-1~3（1P/D63）（N） E1-4~6（1P/D125）（N） E1-7~9（2P/D63）（N） E1-10~12（2P/D125）（N） E1-13~15（4P/D63）（N） E1-16~18（4P/D125）（N） E1-19~21（1P+N/D63）（N） E1-22~24（1P+N/D125）（N） E2-1~3（1P/D63）（N） E2-4~6（1P/D125）（N） E2-7~9（2P/D63）（N） E2-10~12（2P/D125）（N） E2-13~15（4P/D63）（N） E2-16~18（4P/D125）（N） E2-19~21（1P+N/D63）（N） E2-22~24（1P+N/D125）（N）； RDB5H-125P： A1-3（1P/D125）（H） A1-4（4P/D125）（H） E1-25~27（1P/D63）（H） E1-28~30（1P/D125）（H） E1-31~33（4P/D63）（H） E1-34~36（4P/D125）（H） E2-25~27（1P/D63）（H） E2-28~30（1P/D125）（H） E2-31~33（4P/D63）（H） E2-34~36（4P/D125）（H）； 其余为备用试品共 84 台。
----	---