

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2022CQC107502-922081
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDBX-40

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



| | |
|---|--|
| 产品名称: 小型断路器 型号: RDBX-40 商 标: / 样品数量: 41 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-03-04 完成日期: 2022-04-04 | 委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号 |
| 试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格 | |
| 本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDBX-40; Ue: AC230V; Uimp: 4kV; Ui: 500V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C、D 型; Icn=Ics: 4500A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭) | |
| 主检: 高云燕 签名:  日期: 2022-04-06 | 浙江省机电产品质量检测 所有限公司 2022 年 04 月 07 日 |
| 审核: 蔡益州 签名:  日期: 2022-04-06 | |
| 签发: 马琳 签名:  日期: 2022-04-07 | |
| 备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 | |