



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:



申请编号: V2021CQC107502-866729
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW1-1000

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 万能式断路器 型号: RDW1-1000 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-20 完成日期: 2022-01-01</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RDW1-1000; Ue: AC400V; Uimp:8kV;Ui:AC690V; In: 200A,400A,630A,800A,1000A; 过电流脱扣器类型:电子式; Ics:30kA; Icu:42kA; Icw:30kA/0.5s; 适用频率:50Hz; 选择性类别:B类; 极数:3P,4P;适用于隔离用;</p>	
<p>主检: 戴维强 签名:  日期: 2022-03-03</p>	
<p>审核: 姜鑫 签名:  日期: 2022-03-03</p>	
<p>签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-03</p>	
<p>备注: 1.变更情况: 见附页 2.原认可报告编号: C-040-09B4703-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: CQC2006010307218157; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>	