



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2021CQC107502-866726
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW1-3200

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 万能式断路器 型 号: RDW1-3200 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-20 完成日期: 2022-01-28</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RDW1-3200; Ue: AC400V/690V; Uimp:12kV;Ui: 1000V; In:2000A,2500A,2900A,3200A; 过电流脱扣器类型:电子式; AC400V:Ics:80kA;Icu:100kA;Icw:80kA/1s; AC690V:Ics:65kA;Icu:65kA;Icw:50kA/1s; 选择性类别:B类; 极数:3P,4P;适用于隔离用;</p>	
<p>主检: 戴维强 签名:  日期: 2022-03-03</p>	
<p>审核: 任 翔 签名:  日期: 2022-03-03</p>	
<p>签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-03</p>	
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.变更情况: 见附页 2.原认可报告编号: 03601-A-15B1392-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: CQC2003010307091310; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 	