



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0308-2490508
(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器

型 号: RT0-400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料封闭管式刀型触头 熔断器 型 号: RT0-400 商 标: / 样品数量: 1 支持件+2 熔断体 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-03-07 完成日期: 2017-03-11	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 人民电器集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT0-400

熔断体的额定电压 U_n : AC380V;

熔断体的额定电流 I_n : 160A、200A、250A、350A、400A;

额定分断能力 I_1 : 50kA; 分断范围和使用类别: gG;

熔断器支持件的额定电压 U_n : AC380V;

熔断器支持件的额定冲击耐受电压 U_{imp} : 4kV;

熔断器支持件的额定电流 I_n : 400A;

极数: 1P;

主检: 王 炜 签名:  日期: 2017-03-31

审核: 闫明显 签名:  日期: 2017-03-31

签发: 许建林 签名:  日期: 2017-03-31



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-10C0060-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2002010308013295;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。