



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



No: DY192810

检验报告

TEST REPORT

产品名称: 油浸式变压器

受检单位: 江西人民输变电有限公司

生产单位: 江西人民输变电有限公司

委托单位: 国家市场监督管理总局

检验类别: 国家监督抽查



国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)

CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TESTING CENTER FOR SMART GRID TRANSMISSION AND DISTRIBUTION EQUIPMENT (CEST)

(原国家中低压输配电设备质量监督检验中心)

2019年09月19日

国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)

检验报告

No: DY192810

共 15 页 第 1 页

产品名称	油浸式变压器	商标	/	规格 型号	S13-M-400/10-0.4
生产日期/批号	2019年08月/一				
受检单位名称、 地址及联系电话	江西人民输变电有限公司、南昌县小蓝经开区小蓝中大道111号、联系电话: 13587756333				
生产单位名称、 地址及联系电话	江西人民输变电有限公司、南昌县小蓝经开区小蓝中大道111号、联系电话: 13587756333				
任务来源	国家市场监督管理总局				
抽样单位	电力工业电气设备质量检验测试中心			抽样日期	2019.08.15
抽样单编号	1968337	样品数量	2台(1台检样, 1台备样)	样品到达日期	2019.08.23
样品等级	合格品	封样状态	包装完好,封条完整	检验日期	2019.09.10- 2019.09.17
检验依据	GB/T 1094.1-2013 电力变压器 第1部分:总则 GB/T 1094.2-2013 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升 GB/T 1094.3-2017 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 6451-2015 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 20052-2013 三相配电变压器能效限定值及能效等级				
判定依据	2019年电力变压器产品质量国家监督抽查方案				
检验结论	经抽样检验,所检项目符合 GB/T 1094.1-2013 等标准,依据 2019 年电力变压器产品质量国家监督抽查方案,判定为合格。  签发日期: 2019年09月19日				
备注	检验单号: YBQ19/000445.				

批准: 马松芳

审核: 袁小娟

主检: 杜开利