



产品认证证书

证书编号: CQC2018010301077116

申请人名称及地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

制造商名称及地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

生产企业名称及地址

江西人民输变电有限公司(V032557)
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

产品名称和系列、规格、型号

低压无功补偿柜(低压成套无功功率补偿装置)

RMJ-01 In=556A~87A, Icw=15kA; Ue=400V, Ui=690V; 390kvar~60kvar; 单相、三相结合补偿; 50Hz; IP40; 户内型; 控制投切电容器的元件类型: 复合开关

产品标准和技术要求

GB/T15576-2008

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 04 月 14 日 有效期至: 2023 年 05 月 25 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0217344