



产品认证证书

证书编号: CQC2010010301414990

申请人名称及地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

制造商名称及地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

生产企业名称及地址

江西人民输变电有限公司(V032557)
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

产品名称和系列、规格、型号

低压无功补偿柜(低压成套无功功率补偿装置)

RMJ-01 In=569A~82A, Icw=15kA; Ue=380V, Ui=660V; 420kvar~60kvar; 单相、三相结合补偿; 50Hz; IP30; 户内型; 控制投切电容器的元件类型: 机电开关

产品标准和技术要求

GB/T15576-2008

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 04 月 14 日 有效期至: 2024 年 07 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0217331